




WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI
SZEFE OBRONY CYWILNEJ WOJEWÓDZTWA



Kielce, dnia 12.07.2017 r.

Znak: BiZK.IV.431.5.2017

Szanowny Pan

**Burmistrz Miasta i Gminy Chmielnik
SzeFE Obrony Cywilnej Gminy**

Sprawozdanie z kontroli

Kontrolę sprawdzającą w Urzędzie Miasta i Gminy Chmielnik
w dniu 07.06.2017 roku przeprowadzili:

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego

- starszy inspektor wojewódzki

Członek Zespołu Kontrolnego

1. - starszy inspektor wojewódzki

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 464/2017 oraz 465/2017 z dnia 05.06.2017 wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

Kontrola realizacji zadań zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej, dotycząca:

1. Prawidłowości wykonania i dokonania aktualizacji dokumentacji zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych – kryzysowych.
2. Zabezpieczenia ujęć i zbiorników wody pitnej funkcjonujących w układach wodociągowych na terenie gminy.

Kontrola sprawdzająca za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 maja 2017 roku.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że w okresie objętym kontrolą:

1. W zakresie prawidłowości wykonania i dokonania aktualizacji dokumentacji zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych – kryzysowych:
 - 1) system dostaw wody w warunkach specjalnych został ujęty w opracowanych w 2012r. „Zasadach zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrywania w wodę w warunkach specjalnych dla Miasta i Gminy Chmielnik”. Dokumentacja zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych dla Miasta i Gminy Chmielnik oraz wykaz podmiotów przewidzianych do awaryjnego zaopatrzenia mieszkańców gminy w warunkach szczególnych i posiadanego przez te podmioty sprzętu zostały zaktualizowane na dzień 31 maja 2017 r. Informacja o przeprowadzonej aktualizacji została przekazana do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW w Kielcach w dniu 20.06.2017 roku,
 - 2) określono sposób powiadamiania osób decyzyjnych i mieszkańców gminy o ewentualnym skażeniu wody. Po otrzymaniu informacji z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej o wydaniu decyzji stwierdzającej brak przydatności wody do spożycia Prezes ZUK natychmiast informuje o wystąpieniu skażenia Wójta Gminy, Sekretarza Gminy oraz równolegle inspektora ds. obronnych i OC, mieszkańcy Gminy powiadomieni są w sposób zwyczajowo przyjęty tj.:
 - za pośrednictwem komunikatów o skażeniu zamieszczonych na tablicach ogłoszeń gminy i sołectw,
 - za pośrednictwem sms-ów,
 - publikacji na stronach internetowych ZUK w Chmielniku i gminy Chmielnik,
 - komunikat o skażeniu przesyłany jest do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego za pośrednictwem fax-u, telefonicznie oraz poprzez wysłanie stosownego pisma pocztą.
 - 3) po otrzymaniu informacji Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej o dopuszczeniu wody do spożycia w analogiczny sposób informowane są osoby decyzyjne oraz mieszkańcy gminy,
 - 4) określono sposób zabezpieczenia dostaw wody w warunkach specjalnych dla mieszkańców gminy:
 - w przypadku skażenia wody na ujęciu Zrecze Duże uruchomiona zostanie istniejąca studnia głębinowa w Chmielniku, która zaopatrywać może w miasto Chmielnik oraz Przededworze, Jasień i Dezyderów. Pozostałe miejscowości tj. Zrecze Duże, Zrecze Małe, Zrecze Chałupczańskie, Łagiewniki, Lubania , Lipy, Suchowola, Ciecierze, Szyszczycy, Kotlice, Suskrajowice, Borzykowa, Śladków Mały, Śladków Duży, Sędziejowice, Chomentówek i Holendry zaopatrywane będą w wodę pozyskaną ze studni głębinowych cysternami przez służby ZUK oraz wodą butelkowaną,
 - ujęcie wody w Celinach, może być zasilane wodą z ujęcia w Piotrkowicach i odwrotnie,
 - w chwili obecnej ZUK Chmielnik dysponuje jedną cysterną o objętości 1000 m³, dodatkowo używane są cysterny wypożyczone z miejscowej z OSM Chmielnik.
 - 5) ujęcia wody posiadają ważne (do 07.05.2035 r. w miejscowości Zrecze) pozwolenia wodno-prawne na pobór wody podziemnej.

2. W zakresie zabezpieczenia ujęć i zbiorników wody pitnej funkcjonujących w układach wodociągowych:

- 1) zgodnie z zarządzeniem 209/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik - Szefa Obrony Cywilnej Miasta i Gminy Chmielnik z dnia 16. 05.2012 r. rolę koordynatora gminnego w zakresie przygotowania i realizacji zadań zabezpieczających ludność w wodę pitną powierzono dyrektorowi – obecnie Prezesowi Zakładu Usług Komunalnych w Chmielniku,
- 2) Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku posiada opracowane „Zasady zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych dla Miasta i Gminy Chmielnik uzgodnioną z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, Koordynatorem Powiatowym i Koordynatorem Wojewódzkim,
- 3) ujęcie wody zlokalizowane w Zreczu Dużym stanowią źródła z których woda przepływa grawitacyjnie przez progi zaporowe i kratę metalowa do komory czerpalnej i komory piaskownika. Dalej rurociągiem przesyłowym podawana jest do zbiornika wyrównawczego skąd trafia do sieci wodociągowej,
- 4) ujęcie wody w Zreczu posiada wyznaczoną strefę ochrony bezpośredniej ogrodzonej siatką i oznaczone tablicami z napisem zabraniającym wstępu osobom nieupoważnionym, brama zamykana na kłódkę. Teren jest oświetlony trzema lampami na słupach. Urządzenia do poboru wody, czerpnia i piaskownik zabezpieczone są klapami metalowymi na kłódkę. Plac ,na którym zlokalizowany jest sztuczny kryty zbiornik wody pitnej, chlorownia, pompownia, agregat prądowłórczy oraz pozostała infrastruktura jest ogrodzony a brama wjazdowa zamykana na kłódkę. Pełniony jest dyżur całodobowy przez pracownika ujęcia. Na ogrodzeniu znajdują się tablice z napisem zabraniającym wstępu osobom nieupoważnionym,
- 5) według oświadczenia Prezesa Zakładu Usług Komunalnych - Pana „ „ na obiektach prowadzony jest codzienny dozór. W chwili obecnej trwają zaawansowane prace nad założeniem monitoringu na ujęciu wody.

W toku kontroli wykonane zostały zdjęcia: źródłiska oraz pompowni i zbiorników pitnych na ujęciu wody w Zreczu - **które stanowią załącznik do Egz. Nr 2 Protokołu.**

Przebieg kontroli opisano w protokole z kontroli z dnia 07 czerwca 2017 r. wykonanym w 2 egzemplarzach. Egz. nr 1 protokołu po podpisaniu przez kontrolujących i Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik przekazany został Zastępcy Burmistrza, a Egz. Nr 2 został włączony do akt sprawy w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW w Kielcach.

Mając na uwadze powyższe proszę zgodnie z § 9 ust. 1 Zarządzenia Nr 38/2007 Wojewody Świętokrzyskiego - Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie ochrony wody i urządzeń wodociągowych na wypadek zagrożenia zniszczeniem oraz zapewnienia dostaw wody pitnej dla ludności, zakładów przemysłu spożywczego i urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń - o przekazywanie informacji o przeprowadzonych aktualizacjach „Zasad zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych dla Miasta i Gminy Chmielnik” do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW w Kielcach oraz do Szefa Obrony Cywilnej Powiatu.

W związku z tym, iż nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanym zakresie odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z przepisami określonymi w art. 52 ust. 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185 , poz. 1092) kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania ma prawo przedstawić do niego stanowisko, nie wstrzymuje to realizacji ustaleń kontroli.

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
SZEFA OBRONY CYWILNEJ WOJEWÓDZTWA

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Wykonano w 2 egz.

Egz. nr. 1 – Burmistrz Miasta i Gminy Chmielnik

Egz. nr. 2 – Zespół kontrolny