



Chmielnik, dnia 21.03.2022r.

Ldz./ 798 /2022

**Małgorzata Przeździk**  
**Zastępca Burmistrza**  
**Miasta i Gminy Chmielnik**  
**Plac Kościuszki 7**  
**26-020 Chmielnik**

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące skanalizowania miejscowości Łagiewniki z włączeniem do oczyszczalni ścieków w Chmielniku Zakład Usług Komunalnych w Chmielniku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje:

- włączenie sieci wodociągowej do magistrali Zrecze Kaczorów – Busko Jest na wysokości skrzyżowania od drogi Chmielnik – Staszów do miejscowości Łagiewniki,
- długość sieci wodociągowej o przekrojach  $\varnothing 90$ ,  $\varnothing 110$ ,  $\varnothing 160$  wynosi 4550 mb (w tym do Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach – 2074 mb),
- długość przyłączy  $\varnothing 32$  – 718 mb,
- przewidywana rozbudowa sieci wodociągowej w kierunku miejscowości Pożogi ok. 300 mb, w stronę Drugni ok. 500 mb,
- ilość wody dostarczonej do odbiorców w miejscowości Łagiewniki w 2021 roku łącznie wyniosła 18 067 m<sup>3</sup> (w tym: 8026 m<sup>3</sup> odbiorcy indywidualni, 10 041 m<sup>3</sup> – Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach),
- ilość przyłączy wodociągowych – 119 (w tym DPS Łagiewniki),
- liczba osób zamieszkujących – 565,
- średnia dobowo ilość dostarczonej wody ok. 50 m<sup>3</sup>.

Przewidywana długość sieci kanalizacyjnej w przypadku włączenia miejscowości Łagiewniki do oczyszczalni ścieków w Chmielniku wynosi ok. 2200 mb. Ponadto zakładamy długość sieci kanalizacyjnej równą długości sieci wodociągowej. Łączna długość sieci kanalizacyjnej do wykonania: ok. 6750 mb. Przewidywana ilość przepompowni ścieków od 3 do 5 sztuk.

Drugim wariantem jest wykonanie komunalnej oczyszczalni ścieków w msc. Łąglewniki, do której byłiby przyłączeni odbiorcy indywidualni oraz budynki Domu Pomocy Społecznej. Docelowa przepustowość oczyszczalni ok. 75 m<sup>3</sup>/d.

W przypadku budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łąglewniki z włączeniem do oczyszczalni ścieków w Chmielniku niezbędne będzie doszczelnienie sieci kanalizacyjnej w ulicach Konopnickiej i Przemysłowej w Chmielniku w celu wyeliminowania infiltracji wód gruntowych jak również wyposażenie ZUK w Chmielniku Sp. z o.o. w niezbędny sprzęt do czyszczenia kanalizacji.

  
Prezes Zarządu  
Jerzy Grusiecki

**Do wiadomości:**

1. Adresat
2. a/a.