

Chmielnik, dn. 23.05.2022 r.

Znak:IPS.271.30.2022

**PYTANIA I ODPOWIEDZI NA PYTANIA  
ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy postępowania pn. „**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik- etap III**” nr ogłoszenia 2022/BZP 00150362/01 z dnia 2022-05-10

*Nazwa i adres Zamawiającego:*

**Gmina Chmielnik**

**26-020 Chmielnik, Plac Kościuszki 7**

**województwo świętokrzyskie**

**NIP 657-25-31-581, REGON 291009745**

tel/fax (41) 354-22-78

Adres strony internetowej: [www.chmielnik.com](http://www.chmielnik.com)

Adres e-mail: [umig@chmielnik.com](mailto:umig@chmielnik.com); [anna.paluch@chmielnik.com](mailto:anna.paluch@chmielnik.com)

Adres platformy zakupowej: <https://chmielnik.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet>

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019- Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.)- dalej: ustawa PZP , Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym na podstawie art. 284 ust. 2 PZP Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**I. Pytania i odpowiedzi.**

**Pytanie nr 1.**

**Czy Zamawiający przewiduje płatności częściowe dla poszczególnego zadania?**

Zamawiający dopuszcza płatności częściowe.

**Pytanie nr 2.**

**Proszę o wskazanie miejsc grzejników, gdzie należy odtworzyć obudowę oraz wskazanie ilości i rodzaj grzejników w miejscach zbiorowego pobytu dzieci?**

Obudowy grzejnikowe należy zamontować na grzejnikach w ciągach komunikacyjnych. Demontażowi i ponownemu montażowi podlegają ponadto obudowy obecnie zamontowane. Ilości określa przedmiar robót.

**Pytanie nr 3.**

**Proszę o przekazanie kompletnego projektu kotłowni**

Zgodnie z audytem energetycznym wymianie podlegają istniejące kotły gazowe na kotły gazowe kondensacyjne. Zakres robót obejmuje w szczególności:

- a. demontaż obecnie eksploatowanych kotłów wraz z odłączeniem czopuchów od przewodów kominowych,
- b. demontaż czopuchów kotłów i istniejących wkładów kominowych stalowych,
- c. montaż dwóch wkładów DN200 (indywidualny dla każdego kotła) nierdzewnych, dla kotłów kondensacyjnych,
- d. montaż dwóch kotłów gazowych kondensacyjnych o mocy 120 kW każdy (moc urządzenia wg audytu energetycznego),
- e. montaż czopuchów dwuciennych dla kotłów kondensacyjnych na odcinku kocioł – przewód spalinowy,
- f. roboty instalacyjne związane z hydraulicznym podłączeniem projektowanych kotłów gazowych do istniejących instalacji,
- g. roboty instalacyjne w zakresie przyłączeniem do każdego z kotłów neutralizatora skroplin oraz wykonanie instalacji odpływowej pod posadzkowej do istniejących studzienki schładzającej,
- h. roboty instalacyjne związane z przyłączeniem instalacji gazowej do palników istniejących kotłów.

Nie projektuje się zgodnie z wytycznymi przedprojektowymi kompleksowej przebudowy istniejącej kotłowni.

#### **Pytanie nr 4.**

**Proszę o wskazanie dokładnie rodzaju i długości wkładu kominowego.**

Należy zabudować wkład kominowy nierdzewny dla kotłów kondensacyjnych. Długość przewodu dymowego: ok. 19,0 mb

## **II. Zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia**

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust.1 ustawy PZP , zmienia treść SWZ w zakresie załącznika nr 3- Istotne postanowienia umowy. Treść odpowiedzi stanowi integralną część SWZ i jest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania.

### **Załącznik nr 3 Istotne postanowienia umowy § 6 pkt. 5, otrzymuje nowe brzmienie:**

„Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczenia wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 fakturami częściowymi z zastrzeżeniem, iż:

- a) Wysokość poszczególnych rat z proponowanym terminem płatności Wykonawca zaproponuje w Harmonogramie płatności.
- b) Wykonawca przygotowuje Harmonogram płatności z uwzględnieniem następujących zasad:
  - każda płatność częściowa nie częściej niż raz w miesiącu,
  - co najmniej 20 % wynagrodzenia zostanie wypłacone na podstawie faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę po zakończeniu realizacji Umowy tj. po odbiorze końcowym.
- c) Harmonogram płatności, o którym mowa w pkt 5a-b) podlega akceptacji Zamawiającego.”

Zamawiający w związku ze zmianą treści specyfikacji warunków zamówienia, działając na podstawie art. 286 ust 3 PZP przedłuża termin składania ofert do dnia 27.05.2022 r. do godz. 10.00

Przedłużenie terminu składania ofert powoduje, iż zmianie uległy następujące zapisy SWZ:

**1. Rozdział V Terminy, pkt 2.**

Otrzymuje nowe brzmienie

„pkt 2. Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się od dnia upływu terminu składania ofert określonego zapisami SWZ- do dnia 25.06.2022 r.”

**2. Rozdział V Terminy, pkt 3**

Otrzymuje nowe brzmienie

„pkt. 3 Termin składania ofert : do 27.05.2022r. do godziny 10.00”

**3. Rozdział XVII. Sposób oraz terminy składania ofert, pkt 2**

Otrzymuje nowe brzmienie

„pkt. 2 Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 27.05.2022 r. do godz. 10.00”

**4. Rozdział XIII. Termin otwarcia ofert, pkt. 1**

Otrzymuje nowe brzmienie

„pkt. 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu :27.05.2022 r. o godzinie 11.00”

**5. Rozdział XIV. Termin związania ofertą, pkt. 1**

Otrzymuje nowe brzmienie

„pkt. 1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 25.06.2022 r.

Pozostała treść specyfikacji warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

Zgodnie z art. 286 ust 6 ustawy PZP , z uwagi na zmianę terminu składania ofert, Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Burmistrz /-/ Paweł Wójcik

.....  
Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu