

LEGENDA

- A OPRAWA DLN LED 15W 1590LM 840
- B OPRAWA DLN LED 19W 2030LM 840
- C OPRAWA DLN LED 28W 2750LM 840
- D OPRAWA 600X600 LED 26W 3300LM 840 MPRM
- E OPRAWA 600X600 LED 36W 4500LM 840 MPRM
- F OPRAWA 600X600 LED 40W 840 MPRM
- G OPRAWA 307X307 LED 18W 2020LM 840 OPAL
- OPRAWA 662X95 LED 22W 2620LM 840 OPAL
- OPRAWA 1572X95 LED 49W 6550LM 840 OPAL
- OPRAWA 592 LED 11W 1390LM 840 OPAL
- J OPRAWA 662X145 LED 28W 3960LM 840 OPAL
- K OPRAWA 1272X145 LED 56W 7910LM 840 OPAL
- L OPRAWA MINI LED 17W 2180LM 840 OPAL
- M OPRAWA 600X600 LED 43W 6280LM 840 MPRM
- N OPRAWA WALL 545 LED 29W 1220LM 840
- O OPRAWA VIP LED 52W 4930LM 840
- P OPRAWA PROJEKTOR LED 50W 6000LM 840
- S OPRAWA nadtynkowa 1500X95 LED 70W 7L000M 840 OPAL IP65
- AW1 OPRAWA AWARYJNA LED
- AW2 OPRAWA AWARYJNA LED
- AW3 OPRAWA AWARYJNA LED
- AW4 OPRAWA AWARYJNA LED
- EW1 OPRAWA EWAKUACYJNA LED
- EW2 OPRAWA EWAKUACYJNA LED
- czujnik obecności
- łącznik pojedynczy IP20 p/t
- łącznik świecznikowy IP20 p/t
- łącznik schodowy IP20 p/t
- gniazdo 230V/16A+PE IP20 p/t
- gniazdo 230V/16A+PE IP44 p/t
- gniazdo 2x230V/16A+PE IP20 p/t
- zestaw gniazd 2x230V/16A, 2xDATA, 2xRJ, 1xFO
- zestaw gniazd 2x230V IP44, 400V/32A
- wypust zasilania 3F
- tablica rozdzielcza p/t
- kamera wewnętrzna kopułkowa IP
- włącznik fazienkowy
- kasownik
- lampka sygnalizacyjna
- włącznik sygnalizacji
- Korytokablowe 150h42/2 (instalacje elektryczne)
- Korytokablowe 200h42/2 (teletechnika)
- Wentylator (zał. oświetl.)
- Klimatyzator Wewnętrzny
- Klimatyzator ścienny
- Klimatyzator Zewnętrzny
- Centrala Wentylator
- sygnalizator optyczno akustyczny
- detektor gazu
- moduł sterujący
- zawór odcinający

'ARMAX' Sp. z o.o.
27-200 Starachowice, ul. 1-go Maja 13 tel. 601063690

Nazwa obiektu:
"Rozbudowa oraz przebudowa budynku SPZOZ wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kieleckiej w Chmielniku"

Tytuł rysunku:			Skala:	Nr rys.
Instalacje elektryczne – rzut piętra			1:100	E3
Projektanci:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Data:	Podpis:
PROJEKTOWAŁ:	inż. Paweł Piwowar	E-117/02 Spec. elektryczna	01.2022	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Bartosz Budzik	E-217/02 Spec. elektryczna	01.2022	