



Numer obwodu	1	2	3	4	5	6	7	8	
Opis	--	--	--	--	--	--	--	--	
Moc zain./szcz. [kW]	118,49,47	--	--	--	6,73	5	13,6	19,85	
Przewód	5xN2XH50	--	--	--	istn.	istn.	N2XH 5x16	N2XH 5x16	
Nazwa obwodu	Zasilanie	Ochrona przepięciowa	Analizator parametrów sieci	Zabezp. obw. napięciowych	Tablica T-1 piwnica	Tablica TK kotłownia piwnica	Tablica T02 parter	Tablica T11 piętro	

**'ARMAX' Sp. z o.o.**  
27-200 Starachowice, ul. 1-go Maja 13      tel. 601063690

Nazwa obiektu:  
"Rozbudowa oraz przebudowa budynku SPZOZ wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kieleckiej w Chmielniku"

Tytuł rysunku:      Skala:      Nr rys.  
Schemat rozdzielni RGS – SPZOZ      –      ES-1.2.1

Projektanci:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Data:	Podpis:
PROJEKTOWAŁ:	inż. Paweł Piwowar	E-117/02 Spec. elektryczna	11.2021r.	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Bartosz Budzik	E-217/02 Spec. elektryczna	11.2021r.	