



Numer obwodu	1	2	3	4	5	6	7	8
Opis	--	--	--	T-1-1	T-1-2	T-1-3	T-1-4	T-1-5
Moc zain./szcz. [kW]	6,73/2,14	--	--	0,41	0,68	0,05	2,4	1,6
Przewód	N2XH 5x10	--	--	N2XH 3x1,5	N2XH 3x1,5	N2XH 3x1,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5
Nazwa obwodu	Zasilanie	Ochrona przepięciowa	Sygnalizacja	Ośw.: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 5, 6, 7, ...	Ośw.: 0,56, 0,58, 1,13, 13, 14, 15, ...	Ośw. awaryjno ewakuacyjne	Gn. 230V: 10, 12, 8, 9	Gn. 230V: 1, 3

'ARMAX' Sp. z o.o.

27-200 Starachowice, ul. 1-go Maja 13

tel. 601063690

Nazwa obiektu:

”Rozbudowa oraz przebudowa budynku SPZOZ wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kieleckiej w Chmielniku”

Tytuł rysunku:

Schemat tablicy T-1

Skala:

–

Nr rys.

ES-3.1

Projektanci:

Imię i nazwisko:

Nr uprawnień:

Data:

Podpis:

PROJEKTOWAŁ:

inż. Paweł Piwowar

E-117/02
Spec. elektryczna

11.2021r.

SPRAWDZIŁ:

mgr inż. Bartosz Budzik

E-217/02
Spec. elektryczna

11.2021r.