



Numer obwodu	9	10	
Opis	T-1-6	T-1-7	
Moc zain./szcz. [kW]	1,6	0,2	
Przewód	N2XH 3x2,5	N2XH 3x1,5	
Nazwa obwodu	Gn. 230V: 4	Detekcja gazu	

'ARMAX' Sp. z o.o.

27-200 Starachowice, ul. 1-go Maja 13

tel. 601063690

Nazwa obiektu:

”Rozbudowa oraz przebudowa budynku SPZOZ wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kieleckiej w Chmielniku”

Tytuł rysunku:

Schemat tablicy T-1

Skala:

–

Nr rys.

ES-3.2

Projektanci:

Imię i nazwisko:

Nr uprawnień:

Data:

Podpis:

PROJEKTOWAŁ:

inż. Paweł Piwowar

E-117/02
Spec. elektryczna

11.2021r.

SPRAWDZIŁ:

mgr inż. Bartosz Budzik

E-217/02
Spec. elektryczna

11.2021r.