



Numer obwodu	1	2	3	4	5	6	7	8	
Opis	--	--	--	T01-1	T01-2	T01-3	T01-4	T01-5	
Moc zain./szcz. [kW]	19,4/4,99	--	--	0,55	0,46	0,41	0,06	0,10	
Przewód	N2XH 5x16	--	--	N2XH 3x1,5	N2XH 3x1,5	N2XH 3x1,5	N2XH 3x1,5	N2XH 3x1,5	
Nazwa obwodu	Zasilanie	Ochrona przepięciowa	Sygnalizacja	Ośw.: 0.45, 0.46, 0.47, 0.50, 0.52, ...	Ośw.: 0.44, 0.48, 0.49, 0.51, 0	Ośw.: 0.59, 0.60, 0.61, 0.62, 0.63, ...	Ośw. awaryjno ewakuacyjne	Ośw.: zewn.	

'ARMAX' Sp. z o.o.

27-200 Starachowice, ul. 1-go Maja 13

tel. 601063690

Nazwa obiektu:

”Rozbudowa oraz przebudowa budynku SPZOZ wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kieleckiej w Chmielniku”

Tytuł rysunku:

Schemat tablicy T01

Skala:

–

Nr rys.

ES-5.1

Projektanci:

Imię i nazwisko:

Nr uprawnień:

Data:

Podpis:

PROJEKTOWAŁ:

inż. Paweł Piwowar

E-117/02
Spec. elektryczna

11.2021r.

SPRAWDZIŁ:

mgr inż. Bartosz Budzik

E-217/02
Spec. elektryczna

11.2021r.