



Numer obwodu	9	10	11	12	13	14	15	16	
Opis	T01-6	T01-7	T01-8	T01-9	T01-10	T01-11	T01-12	T01-13	
Moc zain./szcz. [kW]	2,40	3,20	3,20	2,80	2,80	0,40	0,2	2,00	
Przewód	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x1,5	N2XH 3x2,5	
Nazwa obwodu	Gn. 230V: 0.55, 0.57	Gn. 230V: 0.45, 0.46, 0.50, 0.52, 0.53, 0.54	Gn. 230V: 0.44, 0.48	Gn. 230V: 0.44, 0.48, 0.49, 0.51	Gn. 230V: 0.50, 0.59, 0.60, 0.61, 0.67	Gn. 230V: 0.60	Instalacja przywoławcza	Gn. DATA: 0.53, 0.54, 0.55, 0.57	

'ARMAX' Sp. z o.o.

27-200 Starachowice, ul. 1-go Maja 13

tel. 601063690

Nazwa obiektu:

”Rozbudowa oraz przebudowa budynku SPZOZ wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kieleckiej w Chmielniku”

Tytuł rysunku:

Schemat tablicy T01

Skala:

–

Nr rys.

ES-5.2

Projektanci:

Imię i nazwisko:

Nr uprawnień:

Data:

Podpis:

PROJEKTOWAŁ:

inż. Paweł Piwowar

E-117/02
Spec. elektryczna

11.2021r.

SPRAWDZIŁ:

mgr inż. Bartosz Budzik

E-217/02
Spec. elektryczna

11.2021r.