


# T01 U51



Klasa izolacji: II  
 Stopień ochrony: IP31  
 Stopień ochrony: IK08  
 Prąd znamionowy: 125 A  
 Rodzaj: Podtynkowa  
 Ilość modułów: 60  
 Szerokość: 310 mm  
 Wysokość: 834 mm  
 Głębokość: 120 mm

<b>'ARMAX' Sp. z o.o.</b>				
27-200 Sfarachowice, ul. 1-go Maja 13			tel. 601063690	
Nazwa obiektu: "Rozbudowa oraz przebudowa budynku SPZOZ wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kieleckiej w Chmielniku"				
Tytuł rysunku: Widok tablicy T01			Skala: 1:5	Nr rys. ES-6
Projektanci:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Data:	Podpis:
PROJEKTOWAŁ:	inż. Paweł Piwowar	E-117/02 Spec. elektryczna	11.2021r.	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Bartosz Budzik	E-217/02 Spec. elektryczna	11.2021r.	