



Numer obwodu	1	2	3	4	5	6	7
Opis	--	--	--	T03-1	T03-2	T03-3	T03-4
Moc zain./szcz. [kW]	22,8/5,25	--	--	0,8	0,78	0,05	0,21
Przewód	N2XH 5x16	--	--	N2XH 3x1,5	N2XH 3x1,5	N2XH 3x1,5	N2XH 3x2,5
Nazwa obwodu	Zasilanie	Ochrona przepięciowa	Sygnalizacja	Ośw.: 0.26, 0.27, 0.28, 0.29, 0.30, ...	Ośw. awaryjno ewakuacyjne	Ośw.: zewn.	Gn. 230V: 0.32, 0.33

**'ARMAX' Sp. z o.o.**  
27-200 Starachowice, ul. 1-go Maja 13      tel. 601063690

Nazwa obiektu:  
"Rozbudowa oraz przebudowa budynku SPZOZ wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kieleckiej w Chmielniku"

Tytuł rysunku:  
Schemat tablicy T03

Projektanci:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Data:	Podpis:
PROJEKTOWAŁ:	inż. Paweł Piwowar	E-117/02 Spec. elektryczna	11.2021r.	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Bartosz Budzik	E-217/02 Spec. elektryczna	11.2021r.	

Skala: -      Nr rys. ES-7.1