



Numer obwodu	8	9	10	11	12	13	14	
Opis	T03-5	T03-6	T03-7	T03-8	T03-9	T03-10	T03-11	
Moc zain./szcz. [kW]	3,6	3,2	2	3,2	2,8	0,4	0,4	
Przewód	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	--	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	--	
Nazwa obwodu	Gn. 230V: 0.26, 0.27, 0.29, 0.30	Gn. 230V: 0.28, 0.35, 0.36	Gn. 230V: zewn.	Rezerwa	Gn. 230V: 0.27	Gn. 230V: 0.26	Rezerwa	

'ARMAX' Sp. z o.o.

27-200 Starachowice, ul. 1-go Maja 13

tel. 601063690

Nazwa obiektu:

”Rozbudowa oraz przebudowa budynku SPZOZ wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kieleckiej w Chmielniku”

Tytuł rysunku:

Schemat tablicy T03

Skala:

–

Nr rys.

ES-7.2

Projektanci:

Imię i nazwisko:

Nr uprawnień:

Data:

Podpis:

PROJEKTOWAŁ:

inż. Paweł Piwowar

E-117/02
Spec. elektryczna

11.2021r.

SPRAWDZIŁ:

mgr inż. Bartosz Budzik

E-217/02
Spec. elektryczna

11.2021r.