



Numer obwodu	15	16	17	
Opis	T03-12	T03-13	T03-14	
Moc zain./szcz. [kW]	0,4	5	10	
Przewód	N2XH 3x2,5	N2XH 5x4	N2XH 5x10	
Nazwa obwodu	Gn. DATA: 0,26, 0,27	Gn. 400V: zewn.	Wypust zasilania 3F	

'ARMAX' Sp. z o.o.

27-200 Starachowice, ul. 1-go Maja 13

tel. 601063690

Nazwa obiektu:

”Rozbudowa oraz przebudowa budynku SPZOZ wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kieleckiej w Chmielniku”

Tytuł rysunku:

Schemat tablicy T03

Skala:

–

Nr rys.

ES-7.3

Projektanci:

Imię i nazwisko:

Nr uprawnień:

Data:

Podpis:

PROJEKTOWAŁ:

inż. Paweł Piwowar

E-117/02
Spec. elektryczna

11.2021r.

SPRAWDZIŁ:

mgr inż. Bartosz Budzik

E-217/02
Spec. elektryczna

11.2021r.