



Numer obwodu	1	2	3	4	5	6	7	8
Opis	--	--	--	T11-1	T11-2	T11-3	T11-4	T11-5
Moc zain./szcz. [kW]	19,85/4,99	--	--	0,80	0,78	0,05	0,21	3,60
Przewód	N2XH 5x16	--	--	N2XH 3x1,5	N2XH 3x1,5	N2XH 3x1,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5
Nazwa obwodu	Zasilanie	Ochrona przepięciowa	Sygnalizacja	Ośw.: 1.1, 1.11, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, ...	Ośw.: 1.10, 1.7, 1.8, 1.9, 0	Ośw. awaryjno ewakuacyjne	Gn. 230V: 1.6	Gn. 230V: 1.11, 1.4, 1.5

'ARMAX' Sp. z o.o.

27-200 Starachowice, ul. 1-go Maja 13

tel. 601063690

Nazwa obiektu:

"Rozbudowa oraz przebudowa budynku SPZOZ wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kieleckiej w Chmielniku"

Tytuł rysunku:

Schemat tablicy T11

Skala:

-

Nr rys.

ES-9.1

Projektanci:

Imię i nazwisko:

Nr uprawnień:

Data:

Podpis:

PROJEKTOWAŁ:

inż. Paweł Piwowar

E-117/02
Spec. elektryczna

11.2021r.

SPRAWDZIŁ:

mgr inż. Bartosz Budzik

E-217/02
Spec. elektryczna

11.2021r.