



Numer obwodu	9	10	11	12	13	14	
Opis	T11-6	T11-7	T11-8	T11-9	T11-10	T11-11	
Moc zain./szcz. [kW]	3,20	2,00	3,20	2,80	0,40	0,40	
Przewód	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	
Nazwa obwodu	Gn. 230V: 1.1, 1.11, 1.2	Gn. 230V: 1.10, 1.12, 1.9	Gn. 230V: 1.7, 1.8	Rezerwa	Gn. DATA: 1.5, 1.6, 1.7, 1.8	Gn. DATA: 1.10, 1.8, 1.9	

**'ARMAX'** Sp. z o.o.

27-200 Starachowice, ul. 1-go Maja 13

tel. 601063690

Nazwa obiektu:

”Rozbudowa oraz przebudowa budynku SPZOZ wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kieleckiej w Chmielniku”

Tytuł rysunku:

Schemat tablicy T11

Skala:

–

Nr rys.

ES-9.2

Projektanci:

Imię i nazwisko:

Nr uprawnień:

Data:

Podpis:

PROJEKTOWAŁ:

inż. Paweł Piwowar

E-117/02  
Spec. elektryczna

11.2021r.

SPRAWDZIŁ:

mgr inż. Bartosz Budzik

E-217/02  
Spec. elektryczna

11.2021r.