



Numer obwodu	1	2	3	4	5	6	7	8	
Opis	--	--	--	TP-1	TP-2	TP-3	TP-4	TP-5	
Moc zain./szcz. [kW]	51,9/26,93	--	--	0,28	0,36	0,02	3,20	2,40	
Przewód	N2XH 5x25	--	--	N2XH 3x1,5	N2XH 3x1,5	N2XH 3x1,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	
Nazwa obwodu	Zasilanie	Ochrona przepięciowa	Sygnalizacja	Ośw.: 2.10, 2.11, 2.8, 2.9, 0	Ośw.: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 0	Ośw. awaryjno ewakuacyjne	Gn. 230V: 2.4, 2.5	Gn. 230V: 2.1, 2.3	

**'ARMAX'** Sp. z o.o.

27-200 Starachowice, ul. 1-go Maja 13

tel. 601063690

Nazwa obiektu:

"Rozbudowa oraz przebudowa budynku SPZOZ wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kieleckiej w Chmielniku"

Tytuł rysunku:

Schemat tablicy T4

Skala:

--

Nr rys.

ES-11.1

Projektanci:

Imię i nazwisko:

Nr uprawnień:

Data:

Podpis:

PROJEKTOWAŁ:

inż. Paweł Piwowar

E-117/02  
Spec. elektryczna

11.2021r.

SPRAWDZIŁ:

mgr inż. Bartosz Budzik

E-217/02  
Spec. elektryczna

11.2021r.