



Numer obwodu	9	10	11	12	13	14	15	16	
Opis	TP-6	TP-7	TP-8	TP-9	TP-10	TP-11	TP-12	TP-13	
Moc zain./szcz. [kW]	2,80	2,40	0,60	-	1,00	1,50	6,86	8,59	
Przewód	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 5x4	N2XH 5x4	
Nazwa obwodu	Gn. 230V: 2.10, 2.11	Gn. 230V: 2.8, 2.9	Gn. 230V: 2.8	Rezerwa	Gn. DATA: 2.3, 2.4	Gn. DATA: 2.10, 2.11, 2.9	Klimatyzator Zewnętrzny: 2.8, 0	Klimatyzator Zewnętrzny	

'ARMAX' Sp. z o.o.

27-200 Starachowice, ul. 1-go Maja 13

tel. 601063690

Nazwa obiektu:

”Rozbudowa oraz przebudowa budynku SPZOZ wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kieleckiej w Chmielniku”

Tytuł rysunku:

Schemat tablicy T4

Skala:

-

Nr rys.

ES-11.2

Projektanci:

Imię i nazwisko:

Nr uprawnień:

Data:

Podpis:

PROJEKTOWAŁ:

inż. Paweł Piwowar

E-117/02
Spec. elektryczna

11.2021r.

SPRAWDZIŁ:

mgr inż. Bartosz Budzik

E-217/02
Spec. elektryczna

11.2021r.