



Numer obwodu	17	18	19	20	21	22
Opis	TP-14	TP-15	TP-16	TP-17	TP-18	TP-19
Moc zain./szcz. [kW]	1,00	1,00	7,00	3,70	6,20	3,0
Przewód	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 5x4	N2XH 5x2,5	N2XH 5x4	N2XH 3x4
Nazwa obwodu	Klimatyzator Zewnętrzny	Klimatyzator Zewnętrzny	Centrala Wentylator: 2.12	Centrala Wentylator	Centrala Wentylator	CPD

'ARMAX' Sp. z o.o.

27-200 Starachowice, ul. 1-go Maja 13

tel. 601063690

Nazwa obiektu:

”Rozbudowa oraz przebudowa budynku SPZOZ wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kieleckiej w Chmielniku”

Tytuł rysunku:

Schemat tablicy T4

Skala:

–

Nr rys.

ES-11.3

Projektanci:

Imię i nazwisko:

Nr uprawnień:

Data:

Podpis:

PROJEKTOWAŁ:

inż. Paweł Piwowar

E-117/02

Spec. elektryczna

11.2021r.

SPRAWDZIŁ:

mgr inż. Bartosz Budzik

E-217/02

Spec. elektryczna

11.2021r.