



Numer obwodu	1	2	3	4	5	6	7	
Opis	--	--	--	T02-1	T02-2	T02-3	T02-4	
Moc zain./szcz. [kW]	13,6/3,41	--	--	0,80	0,02	0,05	3,60	
Przewód	N2XH 5x16	--	--	N2XH 3x1,5	N2XH 3x1,5	N2XH 3x1,5	N2XH 3x2,5	
Nazwa obwodu	Zasilanie	Ochrona przepięciowa	Sygnalizacja	Ośw.: 0.1, 0.10, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, ...	Ośw. awaryjno ewakuacyjne	Ośw.: zewn.	Gn. 230V: 0.2, 0.3, 0.4, 0.5	

'ARMAX' Sp. z o.o.
27-200 Starachowice, ul. 1-go Maja 13 tel. 601063690

Nazwa obiektu:
"Rozbudowa oraz przebudowa budynku SPZOZ wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kieleckiej w Chmielniku"

Tytuł rysunku:
Schemat tablicy T02

Projektanci:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Data:	Podpis:
PROJEKTOWAŁ:	inż. Paweł Piwowar	E-117/02 Spec. elektryczna	11.2021r.	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Bartosz Budzik	E-217/02 Spec. elektryczna	11.2021r.	

Skala: -
Nr rys. ES-13.1