



Numer obwodu	8	9	10	11	12	13	14	15	
Opis	T02-5	T02-6	T02-7	T02-8	T02-9	T02-10	T02-11	T02-12	
Moc zain./szcz. [kW]	3,20	0,80	0,40	-	0,40	0,40	0,40	0,40	
Przewód	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	--	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	
Nazwa obwodu	Gn. 230V: 0.1, 0.6	Gn. 230V: 0.10	Gn. 230V: 0.1	Rezerwa	Gn. 230V: 0.5	Gn. 230V: 0.4	Gn. 230V: 0.1	Gn. 230V: 0.6	

'ARMAX' Sp. z o.o.

27-200 Starachowice, ul. 1-go Maja 13

tel. 601063690

Nazwa obiektu:

"Rozbudowa oraz przebudowa budynku SPZOZ wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kieleckiej w Chmielniku"

Tytuł rysunku:

Schemat tablicy T02

Skala:

-

Nr rys.

ES-13.2

Projektanci:

Imię i nazwisko:

Nr uprawnień:

Data:

Podpis:

PROJEKTOWAŁ:

inż. Paweł Piwowar

E-117/02
Spec. elektryczna

11.2021r.

SPRAWDZIŁ:

mgr inż. Bartosz Budzik

E-217/02
Spec. elektryczna

11.2021r.