



Numer obwodu	16	17	18	
Opis	T02-13	T02-14	T02-15	
Moc zain./szcz. [kW]	2,00	1,00	0,16	
Przewód	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x1,5	
Nazwa obwodu	Gn. DATA: 0.1, 0.4, 0.5	Gn. DATA: 0.6	Klimatyzator ścienny: 0.1, 0.2, 0.4, 0.5, 0.6	

**'ARMAX'** Sp. z o.o.

27-200 Starachowice, ul. 1-go Maja 13

tel. 601063690

Nazwa obiektu:

”Rozbudowa oraz przebudowa budynku SPZOZ wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kieleckiej w Chmielniku”

Tytuł rysunku:

Schemat tablicy T02

Skala:

–

Nr rys.

ES-13.3

Projektanci:

Imię i nazwisko:

Nr uprawnień:

Data:

Podpis:

PROJEKTOWAŁ:

inż. Paweł Piwowar

E-117/02  
Spec. elektryczna

11.2021r.

SPRAWDZIŁ:

mgr inż. Bartosz Budzik

E-217/02  
Spec. elektryczna

11.2021r.