



Oznaczenie:

- 1 – zawór kulowy DN50
- 2 – wodomierz JS 10 DN32
- 3 – zawór antyskażeniowy EA DN50
- 4 – filtr siatkowy DN50
- 5 – zawór pierwszeństwa DN50
- 6 – zawór antyskażeniowy EA DN50

<b>'ARMAX' Sp. z o.o.</b>				
27-200 Starachowice, ul. 1-go Maja 13			tel. 601063690	
Nazwa obiektu: Termomodernizacja budynku SPZOZ w Chmielniku : w ramach zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chmielniku”				
Tytuł rysunku: Schemat wodomierza			Skala: -	Nr rys. S11
Projektanci:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Data:	Podpis:
BR SANITARNA:	mgr inż. Michał Darecki	PDK/0152/P00S/16	08.2022r.	
PROJEKTOWAŁ:		Spec. instalacyjna		
BR SANITARNA:	mgr inż. Piotr Bielecki	PDK/0303/P00S/17	08.2022r.	
SPRAWDZIŁ:		Spec. instalacyjna		