



### LEGENDA

- 4 A Oprawa LED 600X600 26W 3300lm 4000k NT
- 5 B Oprawa LED 600X600 26W 3300lm 4000k ZW
- 6 C Oprawa LED 600X600 36W 4500lm 4000k NT
- 7 D Oprawa LED 600X600 40W 5000lm 4000k HO NT
- 8 E Oprawa LED 600X600 42W 5250lm 4000k HO NT
- 9 F Oprawa LED 600X600 36W 4500lm 4000k ZW
- 10 G Oprawa LED DLN ECO 15W 1590lm 4000k
- 11 H Oprawa LED DLN ECO 28W 3820lm 4000k
- 12 I Oprawa LED IP65 662mm 22W 2620lm 4000k
- 13 J Oprawa LED IP65 1272mm 29W 3980lm 4000k
- 14 K Oprawa LED IP65 1572mm 49W 6550lm 4000k
- 15 L Oprawa LED IP65 2X662mm 28W 3690lm 4000k
- 16 M Oprawa LED 25W 3130lm 4000k
- 17 N Oprawa LED 600X600 IP65 43W SH MAT 6130lm 4000k
- 18 O Oprawa LED 600X600 IP65 51W SH MAT 7306lm 4000k
- 19 P Oprawa LED 600X600 IP65 67W SH MAT 9537lm 4000k
- 20 R Oprawa LED 600X600 IP65 79W SH MAT 11281lm 4000k
- 21 S Oprawa LED MIRRIR 592 11W 1390lm 4000k
- T Oprawa LED IP65 Projektor PIR 20 2000lm 4000k

<b>'ARMAX' Sp. z o.o.</b>				
27-200 Starachowice, ul. 1-go Maja 13      tel. 601063690				
Nazwa obiektu: "Poprawa efektywności energetycznej budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chmielniku"				
Tytuł rysunku: Instalacje elektryczne – rzut piwnicy			Skala: 1:100	Nr rys. E1
Projektanci:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Data:	Podpis:
PROJEKTOWAŁ:	inż. Paweł Piwowar	E-117/02 Spec. elektryczna	09.2022r.	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Bartosz Budzik	E-217/02 Spec. elektryczna	09.2022r.	