



- LEGENDA**
- 1. A Oprawa LED 600x600 26W 3300lm 4000k NT
  - 2. B Oprawa LED 600x600 26W 3300lm 4000k ZW
  - 3. C Oprawa LED 600x600 36W 4500lm 4000k NT
  - 4. D Oprawa LED 600x600 44W 5000lm 4000k HO NT
  - 5. E Oprawa LED 600x600 42W 5250lm 4000k HO NT
  - 6. F Oprawa LED 600x600 36W 4500lm 4000k ZW
  - 7. G Oprawa LED DLN ECO 15W 1590lm 4000k
  - 8. H Oprawa LED DLN ECO 28W 3820lm 4000k
  - 9. I Oprawa LED IP65 662mm 22W 2620lm 4000k
  - 10. J Oprawa LED IP65 1272mm 29W 3980lm 4000k
  - 11. K Oprawa LED IP65 1572mm 49W 6550lm 4000k
  - 12. L Oprawa LED IP65 2X662mm 28W 3690lm 4000k
  - 13. M Oprawa LED 25W 3130lm 4000k
  - 14. N Oprawa LED 600x600 IP65 43W SH MAT 6190lm 4000k
  - 15. O Oprawa LED 600x600 IP65 51W SH MAT 7366lm 4000k
  - 16. P Oprawa LED 600x600 IP65 67W SH MAT 9537lm 4000k
  - 17. Q Oprawa LED 600x600 IP65 79W SH MAT 11281lm 4000k
  - 18. R Oprawa LED MIRROR 592 11W 1390lm 4000k
  - 19. S Oprawa LED IP65 Projektor PIR 20 2000lm 4000k
  - 20. T Oprawa LED IP65 Projektor PIR 20 2000lm 4000k

**'ARMAX' Sp. z o.o.**  
 27-200 Starachowice, ul. 1-go Maja 13 tel. 601063690

Nazwa obiektu:  
 "Poprawa efektywności energetycznej budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chmielniku"

Tytuł rysunku: **Instalacje elektryczne – rzut parteru** Skala: 1:100 Nr rys. E2

Projektant:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Data:
PROJEKTOWAŁ:	inż. Paweł Piwowar	E-117/02 Spec. elektryczna	09.2022r.
SPRACOWAŁ:	mgr inż. Bartosz Budzik	E-217/02 Spec. elektryczna	09.2022r.