



LEGENDA

- 1. A Oprawa LED 600x600 26W 3300lm 4000K NT
- 2. B Oprawa LED 600x600 26W 3300lm 4000K ZW
- 3. C Oprawa LED 600x600 36W 4500lm 4000K NT
- 4. D Oprawa LED 600x600 40W 5000lm 4000K HO NT
- 5. E Oprawa LED 600x600 42W 5250lm 4000K HO NT
- 6. F Oprawa LED 600x600 36W 4500lm 4000K ZW
- 7. G Oprawa LED DLN ECO 15W 1590lm 4000K
- 8. H Oprawa LED DLN ECO 28W 3820lm 4000K
- 9. I Oprawa LED IP65 662mm 22W 2620lm 4000K
- 10. J Oprawa LED IP65 1272mm 29W 3980lm 4000K
- 11. K Oprawa LED IP65 1572mm 49W 6550lm 4000K
- 12. L Oprawa LED IP65 2X662mm 28W 3690lm 4000K
- 13. M Oprawa LED 25W 3130lm 4000K
- 14. N Oprawa LED 600x600 IP65 51W SH MAT 7306lm 4000K
- 15. O Oprawa LED 600x600 IP65 61W SH MAT 9537lm 4000K
- 16. P Oprawa LED 600x600 IP65 79W SH MAT 11281lm 4000K
- 17. Q Oprawa LED MIRROR 592 11W 1390lm 4000K
- 18. R Oprawa LED IP65 Projektor PIR 20 2000lm 4000K

'ARMAX' Sp. z o.o.			
27-200 Starachowice, ul. 1-go Maja 13		tel. 601063690	
Nazwa obiektu: "Poprawa efektywności energetycznej budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chmielniku"			
Tytuł rysunku: Instalacje elektryczne – rzut I piętra			Skala: 1:100
Nr rys.: E3			Nr rys.:
Projektant:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Data:
PROJEKTOWAŁ:	inż. Paweł Piwowar	E-117/02 Spec. elektryczna	09.2022r.
SPRACOWAŁ:	mgr inż. Bartosz Budzik	E-217/02 Spec. elektryczna	09.2022r.