



Chmielnik, dnia 22 lutego 2022 r.

L.dz. 548 /2022

Pan  
Robert Gradzik  
28-110 Buski-Zdrój  
zam. Dobrowoda 50  
INWESTOR:  
Zakład Usług Komunalnych  
w Chmielniku Spółka z o. o.  
26-020 Chmielnik  
z/s Zrecze Duże 1A

Dotyczy: wydania warunków technicznych do projektu rozbudowy miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Na podstawie Uchwały Nr XLVIII/458/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 8 października 2018 r. Zakład Usług Komunalnych w Chmielniku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ( w skrócie ZUK Sp.) wydaje warunki techniczne do opracowania dokumentacji projektowej na uzbrojenie działek gminnych w Chmielniku o nr ewidencyjnych: 485/5, 485/6, 485/7, 485/8 oraz indywidualnych 507/4 , 2133 poprzez zaprojektowanie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej pod następującymi warunkami:

1. Zaprojektować włączenie odcinka rozbudowywanej miejskiej sieci wodociągowej do uzbrojenia działek jw. do miejskiej sieci wodociągowej **D 150** sytuowanej w pasie drogowym ul Mickiewicza dz. nr ewidencyjny **551/2** poprzez zasuwę odcinającą i zbiorczą studnię włączeniową - pomiarową poboru wody
2. Nowy odcinek sieci wodociągowej zaprojektować na bazie rur PCV o średnicy i parametrach wg wymaganej wydajności z uwzględnieniem potrzeb p. poż..
3. Ciśnienie dyspozycyjne w miejscu włączenia **0,36 MPa – 0,038 MPa**.
4. Trasa przebiegu i zakres opracowania jak w koncepcji.
5. Uzyskać decyzję lokalizacyjną od właściciela drogi nr ewidencyjny **551/2** na umieszczenie w pasie drogowym dodatkowych urządzeń technicznych nie związanych z potrzebą zarządcy drogi.
6. Zaprojektować rozbudowę miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z koncepcją z miejscem włączenia do istniejącej miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej wykonanej w technologii PVC Ø 200 poprzez istniejącą studnię kanalizacyjną włączeniową o rzędnych **231,34/229,27**.
7. Na trasie nowego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektować studzienki rewizyjne i włączeniowe wg potrzeb w technologii **PCV Ø 400**.
8. W związku z potrzebą wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, ZUK Sp. informuje, że wskazane jest złożyć do Starosty Powiatowego w Kielcach wniosek o objęcie naradą koordynacyjną sytuowania projektowanych sieci wodociągowych.
9. Projekt techniczny uzgodnić branżowo w ZUK Sp..
10. Jeden egzemplarz uzgodnionego projektu dostarczyć do archiwum ZUK Sp. .
11. Termin rozpoczęcia prac montażowych uzgodnić w ZUK Sp. .
12. Przed zasypaniem urządzeń wodociągowych zgłosić zakończenie prac do Z.U.K. Sp. celem dokonania odbioru technicznego oraz zlecić wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej uprawnionej w tym zakresie jednostce, której jeden egzemplarz dostarczyć do archiwum ZUK Sp..

Z poważaniem

Do wiadomości:

1. Adresat
2. a/a

Prezes Zarządu  
  
Jerzy Grzesiecki