


Schemat rozdzielni głównej RG

Projektowana tablica bezpiecznikowa RG



Odbiorniki:	Główny wyłącznik	Sygnalizacja obecności faz	Ochrona przeciwprądowa	Osw.	Oswietlenie zewnętrzne parkingowe	Oswietlenie post-staw korytarz (0.1) świetlca (0.2) poddasze (0.8)	Oswietlenie post-staw kotłownia (0.3) garaż (0.7)	Oswietlenie post-staw basen (0.4) basenki (0.5, 0.8)	Oswietlenie korytarz (0.1) świetlca (0.2) poddasze (0.8)	Głazda korytarz (0.3) garaż (0.7)	Głazda szatnia (0.4) basenki (0.5, 0.6)	Zasilanie okap	Zasilanie kuchenna el.	Głazda 1 400VAC	Głazda 2 400VAC	Zasilanie kotła	Zasilanie rozdzielaczy CO	Zasilanie szafy (teletechniczne)	Zasilanie szafy CCTV	Syrena OSP	Płaka	kuchnia powietrzna	Wentylacja mechaniczna	
Obwód nr RG/...				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Typ kabla lub przewodu	WLZ	VDY 3x1.5	VDY(20)3x1.5	YKY(20)5x6	VDY(20)3x1.5	VDY(20)3x1.5	VDY(20)3x1.5	VDY(20)3x1.5	VDY(20)3x1.5	VDY(20)3x1.5	VDY(20)3x2.5	VDY(20)3x2.5	VDY(20)3x2.5	VDY(20)3x2.5	VDY(20)3x2.5	VDY(20)3x2.5	VDY(20)3x2.5	VDY(20)3x2.5	VDY(20)3x2.5	VDY(20)3x2.5	VDY(20)3x2.5	VDY(20)3x2.5	VDY(20)3x2.5	VDY(20)3x2.5
Typ zabezpieczenia	FR303/40A	3x6A	Ochronniki B+C (np. Ilima DEHN)	P312B10/30AC	FR301/40	P312B10/30AC	P312B10/30AC	P312B10/30AC	P312B10/30AC	S301/B16	P304/40/30AC	S301/B16	S301/B16	S301/B16	P304/40/30AC	P304/40/30AC	S303B25	S301/B16	P304/40/30AC	P304/40/30AC	P312B16/30AC	P312B16/30AC	P312B16/30AC	P312B16/30AC
Szczelnik (przekaznik)	Lampki SVN127			ESC225/230/22	Zegar astrono.																			
Moc			0.045kW	0.7kW	0.4kW	0.5kW	0.45kW	0.15kW	1kW	1kW	1kW	0.6kW	9kW	4kW	4kW	0.25kW	0.2kW	1kW	0.5kW	1kW	1kW	1kW	0.2kW	


Projektowana RG

Rozdzielnica natynkowa IP44

np. FWB42S – 4x2x12

Zasilanie doprowadzić od wyłącznika ppoż 5x10mm²

- ZA - Zegar astronomiczny
- W - Wyłącznik syreny OSP WP-2s
- H - Czujnik wilgotności



'ARMAX' Sp. z o.o.					
27-200 Starachowice, ul. 1go Maja 13 kom. 601 063 690					
Nazwa obiektu: "Przebudowa i rozbudowa budynku remizy OSP w Sędziejowicach gmina Chmielnik"					
Przedmiot: Schemat rozdzielni głównej RG					
Projektant:	Nazwisko:	Nr uprawnień:	Data:		
Elektryk:	Mateusz Jedliński	MAP/0053/P/WBE/19	11.2022r.		
PROJEKTOWAŁ:					
Sprawił:	Paweł Boduła	MAP/0187/P/WBE/22	11.2022r.		