


TK – Tablica rozdzielcza kasy biletowej



Bilans mocy TK:

$P_i = 2,7\text{kW}$ $k = 0,9$ $P_s = 2,43\text{kW}$

$I_o = 11,36\text{A}$ $\cos\phi_i = 0,93$ $U = 230\text{V}$

Oświetlenie ogólne, zewnętrzne

Gniazda 1-fazowe – grzejnik elektryczny

Gniazda 1-fazowe – ogólne

'ARMAX' Sp. z o.o.

27-200 Starachowice, ul. 1-go Maja 13

tel. 601063690

Nazwa obiektu:

Budowa zadaszenia części trybuny, budki dla spikera oraz budynku kontenerowego – zaplecza sportowego, remont istniejącej trybuny sportowej i budynku kasy biletowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Dygasińskiego w Chmielniku

Przedmiot:

Budynek kasy biletowej –
schemat tablicy rozdzielczej TK

Data:

09.2021r.

Skala:

Nr rys.

E-B1-3

Projektanci:

Nazwisko:

Nr uprawnień:

Podpis:

Instalacje elektryczne:

Łukasz Radek

SWK/0186/POOE/14

PROJEKTOWAŁ:

Jarosław Kolera

spec. inst. elektryczne

Instalacje elektryczne:

Jarosław Kolera

KL-214/93

SPRAWDZIŁA:

Jarosław Kolera

spec. inst. elektryczne