



230V/400V

szybkie wyłączenie w układzie sieci TN-S/Wyłącznik ochronny

- UWAGI:
- Przewody i zabezpieczenie dobrano wg PN-HD 60364
  - Lokalizacja rozdzielnicy "RM1" według rys. nr IE-06
  - Aparaturę wyposażeniową "RM1" należy rozmieścić w typowej rozdzielnicy modułowej 3x12 zamykanej na zamek patentowy
  - Wszystkie elementy oraz wolne miejsca umieszczone za elewacją tablicy zastonić zaślepkami

Wszystkie prawa zastrzeżone. Łączenie z prawem reprodukcji lub udostępnienia osobom trzecim tego rysunku lub jego części bez wyraźnego upoważnienia autora. Biuro Projektowe Draft (Dz.U. 24/1974, poz.83 art. 115-118)	Rewizje nr/data:	Temat rewizji - krótki opis:		
	Jednostka Projektowa:	DRAFT ENGINEERS Sp. z o.o. ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice e-mail:biuro@biurodraft.com.pl www.biurodraft.com.pl		
	Nazwa Inwestora:			
	Nazwa obiektu budowlanego:	Remont budynku mieszkalnego, jednorodzinnego [...] w miejscowości Chmielnik.		
	Adres obiektu budowlanego:	ul. Żeromskiego, 26-020 Chmielnik		Nr działek inwestycji: 1358/1
	Branża:	ELEKTRYCZNA	Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY	Nr projektu: 569/PA-K/04/2023
	Funkcja:	Imię i nazwisko: mgr inż. Paweł Kamoda		Podpis:
	Projektant:	Nr uprawnień i specjalizacja: upr. bud. nr MAP/0041/PWBE/16 instalacje elektryczne		Data opracowania: kwiecień, 2023 r.
		Nazwa Rysunku:	SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNI RM1	
			Skala: -:-:-	Nr rys.: IE-02