



## Legenda

- Główne elementy hydrauliczne**  
1 Kocioł gazowy dwufunkcyjny o mocy 2,8-21kW  
9a Miejscowy zawór regulacji temperatury (termostaty)  
12m czujnik temperatury zewnętrznej
- Zima woda  
Ciepła woda użytkowa  
Zasilanie c.o.  
Powrót c.o.  
Przewód elektryczny  
Zasilanie 230/400V

'ARMAX' Sp. z o.o.					
27-200 Starachowice, ul. 1go Maja 13				kom. 601 063 690	
Nazwa obiektu: "Przebudowa i rozbudowa budynku remizy OSP w Sędziejowicach"					
Przedmiot:			Skłóć:	Nr rys.	
Schemat ideowy kotłowni			-	S5	
Projektant:	Nazwisko:	Nr uprawnień:	Data:	Podpis:	
Soniarne PROJEKTOWA:	mgr inż. Arkadiusz Kłomko	SMK/0085/PWBS/21 Spec. instalacyjno	11.2022.		
Soniarne SPRAWNIA:	mgr inż. Piotr Maurycy	SMK/0114/PWBS/18 Spec. instalacyjno	11.2022.		