


Rzut kondygnacji „1”
instalacja siły

OZNACZENIA:

- rozdzielnice elektryczne
- gniazdo wtyczkowe jednofazowe podwójne
- gniazdo wtyczkowe jednofazowe hermetyczne podwójne
- gniazdo wtyczkowe jednofazowe pojedyncze zas. nad kuchnią, montaż na wysokości 2,2m
- wpust trójkątowy do zasilania kucharki indukcyjnej (w puszcze p/t instalacyjnej)
- gniazdo 400V 16A z wyłącznikiem IP55
- przycisk wyzwalacza wyłącznika głównego WPPOŻ
- wyłącznik główny budynku WPPOŻ + istniejące złącze kablowe
- przycisk wyzwalacza wyłącznika głównego WPPOŻ
- szafa teletechniczna



- UWAGI:
- Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym SAMOCZYNNIE SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA w systemie TN-S.
 - Przewody neutralne stosować w izolacji koloru niebieskiego, przewody ochronne należy stosować w izolacji koloru zielonego.
 - Po wykonaniu prac – wykonać właściwe pomiary sprawdzające skuteczność ochrony przeciwporażeniowej oraz rezystancję izolacji przewodów.
 - Prace montażowe mogą wykonać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

<div>'ARMAX' Sp. z o.o.</div> <div>27-200 Starachowice, ul. 1go Maja 13 kom. 601 063 690</div>				
Nazwa obiektu: "Przebudowa i rozbudowa budynku remizy OSP w Sędziejowicach gmina Chmielnik"				
Przeznaczenie: Rzut kondygnacji 0 – instalacja siły			Skala: 1:100	Nr rys. E4
Projektant:	Nazwisko:	Nr uprawnień:	Date:	Podpis:
Elektryka:	Mateusz Jedliński	MAP/0053/PWBE/19	11.2022r.	
PROJEKTOWAŁ:				
Sprawdził:	Paweł Boduła	MAP/0187/PWBE/22	11.2022r.	