



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Chmielnik, dnia 05.04.2024r.

Znak: IPS.271.13.2024

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ (2)

Dotyczy postępowania pn. **Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Łągiwnikach, gmina Chmielnik**

Zamawiający – Gmina Chmielnik informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023, poz. 1605) – dalej: ustawa Pzp, wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Proszę o informację czy wycenie i wykonawstwie więźby dachowej podlega DREWNO KLASY C30, WILGOTNOŚĆ 16%. Te parametry są nie do spełnienia przy tych wymiarach drewna. Czy można zastosować drewno klasy C24 świeże jeśli nie to proszę wskazać producenta bądź miejsce gdzie można uzyskać tarcicę z takimi parametrami.

Odpowiedź:

Należy przyjąć do wyceny i wykonawstwa, parametry materiałów zgodne z dokumentacją projektową będącą podstawą do realizacji. W projekcie przyjęto drewno klasy C30, wilgotność 16 % - w związku z czym projektant nie wyraża zgody na zastosowanie ani też przyjęcie do wyceny drewna C24 (świeże). Projektant potwierdza możliwość spełnienia założonych parametrów przy założonych przekrojach. (dysponujemy ofertą na zaprojektowaną więźbę dachową, z parametrami zgodnymi z projektem).

Pytanie 2:

Proszę podać czy zakres wyceny obejmuje również wycenę rusztowań których nie umieszczono w przedmiarze.

Odpowiedź:

Tak obejmuje. Ze względu na rozliczenie ryczałtowe, przedmiar ma charakter pomocniczy. Przedstawia zgodny z projektowanym obmiar i zakres robót budowlanych i instalacyjnych. Nie uwzględnia odrębnie pracy rusztowań, zaangażowania innych środków i sprzętu niezbędnych do wykonania robót podstawowych, (nie jest wskazany w odrębnych pozycjach). Bezwzględnie natomiast, jest częścią ceny ryczałtowej. Projektant jak i Zamawiający, nie będzie ingerował w zaangażowanie sprzętu związanego z technologią robót, czasu wykorzystania tego sprzętu (także rusztowań), prowadzącego do prawidłowego i zgodnego z wymogami BHP wykonania robót, które są częścią realizacji zadania. W gestii więc oferenta pozostaje decyzja, jakiego typu sprzętu będzie używał i czy uwzględni jego cenę w ofercie ryczałtowej.

Burmistrz /-/ Paweł Wójcik