



Uziom otokowy z bednarki FeZn30x4 układać w odległości 1-1,5 m od ściany budynku oraz na głębokości 0,80 m i od strony zachodniej połączyć z uziemem budynku istniejącego

Uziom otokowy z bednarki FeZn30x4 na głębokości 0,80 m

Połączenie uziomu projektowanego i istniejącego budynku

Uziom otokowy istniejącego budynku

● przewody pionowe odprowadzające z drut ocynk fi-8 mm

Usługi Projektowo-Szkoleniowe
"PRO-STAR" sp. z o.o.
 97-400 Bełchatów os. Dolnośląskie 219/52

Obiekt: Budowa garażu przy budynku
 OSP w Suliszowie

Inwestor : Gmina Chmielnik
 Plac Kościuszki 7 26-020 Chmielnik

Nazwa rys. Instalacja odgromowa

Projektował mgr inż. T. Starzomski 444/89/WŁ

Opracował mgr inż. G. Błaszczuk

Skala 1:100 Rys nr. 4

10. 2023 r