

**POLSKI
ŁĄD**



Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych

Chmielnik, dn. 28.05.2024 r.

Znak:IPS.271.21.2024

PYTANIA I ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania pn. „Poprawa dostępu do infrastruktury komunalnej mieszkańców terenów popegeerowskich na terenie Gminy Chmielnik - etap II”
nr ogłoszenia 2024/BZP 00327876/01 z dnia 2024-05-17

Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Chmielnik

26-020 Chmielnik, Plac Kościuszki 7

województwo świętokrzyskie

NIP 657-25-31-581, REGON 291009745

tel/fax (41) 354-22-78

Adres strony internetowej: www.chmielnik.com

Adres e-mail: umig@chmielnik.com; anna.lebek@chmielnik.com

Adres platformy zakupowej: <https://chmielnik.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet>

Zamawiający informuje, zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy z 11 września 2019- Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605,1720 ze zm.)- dalej: ustawa PZP , Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym na podstawie art. 284 ust. 2 PZP Zamawiający udziela następujących wyjaśnień :


Pytanie nr 1.

W nawiązaniu do informacji o klasie EI60 dwóch bram o wymiarach 4x4m, w tym jednej z drzwiami, prosimy o wskazanie producenta który będzie w stanie wycenić, a następnie wykonać je w wymaganej przez Państwa klasie. Wiodący na rynku producenci bram z którymi się kontaktowaliśmy, po zapoznaniu z dokumentacją, odmówili nam wyceny takowych ze względu na technologiczny brak możliwości wykonania.

Odpowiedź

Jako równoważne proponujemy bramy Ei podnoszone zastąpić bramami rozwieranymi dwuskrzydłowymi. Brama na elewacji od ulicy ta od istniejącego budynku zamienić na rozwieraną dwuskrzydłową EI60 z furtką oraz od południa też brama rozwierana dwuskrzydłowa EI60. Bramę w elewacji północnej od strony sąsiada z lewej pozostawić bez zmian bo ona jest nie p.,poz

Pytanie nr 2.



**POLSKI
ŁĄD**



Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o pozycję na izolację z papy pomiędzy ścianą fundamentową, a ścianami nadziemia zgodnie zapisem np. na rysunku B-9.

Odpowiedź

Pozycję KNR 2-02 0616-02 Izolacje z papy asfaltowej na sucho-dwie warstwy - 12,94 m² dopisać jako kalkulację własną zgodnie z zapisem SWZ Dział XII pkt.3.

Pytanie nr 3.

Prosimy o podanie materiału z jakiego mają być wykonane drzwi EI 60 wymieniane w części istniejącej.

Odpowiedź

Aluminiowe z samozamykaczem.

Pytanie nr 4.

Zgodnie z dokumentacją posadzka w garażu betonowa grubości 15cm z dodatkiem włókien malowana farbą epoksydową, w przedmiarze przyjęto warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 5cm na całej powierzchni garażu, prosimy o korektę.

Odpowiedź

Proszę dopisać : poz.86a KNR 2-22 tab1003-02 Posadzki betonowe grub 5 cm zatarte na gładko obm. 100,90 m²

Poz 86b KNR-2-22 tab. 1003-03 POSADZKI BETONOWE –POGRUBIENIE O 1 CM (KROTNOSC 10) OBM. 100,9 m² jako kalkulacja własna zgodnie z zapisem SWZ Dział XII pkt.3.

W poz. 80 i poz. 81 przedmiaru pomniejszyć obmiary zamiast 120,658 wpisać 19,76 m².

Pytanie nr 5.

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o gruntowanie ścian i sufitów pod malowanie.

Odpowiedź

Proszę dopisać poz 55a gruntowanie ścian i sufitów obmiar 264,91m² jako kalkulacja własna zgodnie z zapisem SWZ Dział XII pkt.3.

Pytanie nr 6.

Prosimy o informację odnośnie grubości termoizolacji ścian fundamentowych oraz uzupełnienie przedmiaru o wykonanie tych prac.

Odpowiedź


Ściana będzie posiadała jedynie izolację pionową od strony wewnętrznej ze styropianu gr. 5 cm na wysokości do ławy tj 0,70m. Proszę dopisać poz. 27a KNR202 0609-08 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na lepiku bez siatki metalowej obm.15,41 m² jako kalkulacja własna zgodnie z zapisem SWZ Dział XII pkt.3.

Pytanie nr 7.

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o zabezpieczenie termoizolacji ścian fundamentowych folią kubelkową.

Odpowiedź

Nie ma potrzeby stosowania folii kubelkowej w tym przypadku.



**POLSKI
ŁĄD**



Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych

Pytanie nr 8.

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o prace związane z dociepleniem komina i wykonaniem wyprawy tynkarskiej lub jego obróbka.

Odpowiedź

Proszę dopisać Poz. 41a KNR AT-31 (analogia) Ocieplenie komina styropianem grub 5 cm z tynkiem cienkowarstwowym mineralnym na siatce - obm. 1,22 m²

Poz. 41b KNR AT-31 Mocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej łącznikami (kołkami) - obm. 8 szt

poz. 41c KNR 2-02 Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej - 1,07 jako kalkulacja własna zgodnie z zapisem SWZ Dział XII pkt.3.

Pytanie nr 9.

Prosimy o doprecyzowanie warstw pod kostkę, w dokumentacji występują rozbieżności w opisie materiałów zastosowanych na warstwy oraz ich grubości.

Odpowiedź

Kostka brukowa betonowa grub. 8 cm w kolorze szarym

- podsypka grysowa 2/8 mm, mieszanka cementowo piaskowa 1:4 grub 5 cm

- podbudowa grub. 15 cm, kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 mm

- podbudowa grub. 15 cm, kruszywo stabilizowane mechanicznie tłuczeń 31,5-63 mm +

kliniec 16-31,5 mm -Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 15 cm grubość warstwy po zagęszczeniu

- grunt rodzimy zagęszczony ukształtowany ze spadkiem w kierunku terenów zielonych celem odprowadzenia wody z pod nawierzchni. Poz. 5 zamiast KNR 2-31 tab 105-07 i 1205-08 zastąpić na KNR 2-31 tab 105-03 Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - grub 3 cm i poz 5a KNR 2-31 tab 105-04 (krotność 12). Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - dodatek za każdy 1 cm grub. Obmiar bez zmian.

Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami zostanie udostępniona na stronie prowadzonego postępowania oraz stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zastępca Burmistrza /-/Małgorzata Przeździk

.....
Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu