



**POLSKI
ŁĄD**



Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych

Chmielnik, dn. 31.05.2024 r.

Znak:IPS.271.21.2024

**PYTANIA I ODPOWIEDZI NA PYTANIA
DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ
ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy postępowania pn. „Poprawa dostępu do infrastruktury komunalnej mieszkańców terenów popegeerowskich na terenie Gminy Chmielnik - etap II ” nr ogłoszenia 2024/BZP 00327876/01/01 z dnia 2024-05-17

Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Chmielnik

26-020 Chmielnik, Plac Kościuszki 7

województwo świętokrzyskie

NIP 657-25-31-581, REGON 291009745

tel/fax (41) 354-22-78

Adres strony internetowej: www.chmielnik.com

Adres e-mail: umig@chmielnik.com; anna.lebek@chmielnik.com

Adres platformy zakupowej: <https://chmielnik.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet>

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z 11 września 2019- Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605, 1720 ze zm.)- dalej: ustawa PZP , Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym na podstawie art. 284 ust. 2 PZP Zamawiający udziela następujących wyjaśnień i jednocześnie na podstawie art. 286 ust.1 PZP modyfikuje SWZ w zakresie udzielonych odpowiedzi:

Pytanie nr 1.

DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI



**POLSKI
ŁĄD**



Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych

Proszę o odpowiedź, jakie obrzeża Zamawiający przewidział przy matach przerostowych? Nadmieniamy, iż zgodnie z technologią stosowania nawierzchni bezpiecznej w formie mat przerostowych, jest to nawierzchnia bez obrzeży.

Odpowiedź

Do nawierzchni z mat przerostowych należy wycenić obrzeża dopuszczone do stosowania z wykonanego i zatwierdzonego projektu.

Pytanie nr 2.

DOTYCZY części 5 zad. 6 msc. ŁUGI

Proszę o odpowiedź, jakie płytki elastyczne zastosować – SBR (zapisy w dokumentacji), czy EPDM (zapis w przedmiarze)?

Odpowiedź

Zgodnie z zapisem w SWZ Zadanie 6 , informację dodatkowe pkt. 4 str. 15 tj. „*W opisie projektu w m. Ługi nawierzchnia bezpieczna pod plac zabaw ma być wykonana z płyt SBR natomiast w przedmiarze jest nawierzchnia bezspoinowa w ilości 696 m² - należy wykonać nawierzchnię bezpieczną pod plac zabaw z płyt SBR w ilości 96m² - nawierzchnia z płyt gumowych SBR pod wszystkimi urządzeniami placu zabaw.*”

Pytanie 3.

DOTYCZY części 5 zad. 6 msc. ŁUGI

Proszę o odpowiedź, czy zamówienie obejmuje pielęgnację trawnika? Jeżeli Zamawiający uznaje, że usługi pielęgnacji zieleni wchodzi w zakres zamówienia, to należy wskazać, czy wartość tej usługi, która miałaby trwać przez 60 miesięcy (okres gwarancji stanowi kryterium punktacji) **została przez Zamawiającego uwzględniona i zabezpieczona finansowo** przy organizacji przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia? Natomiast, jeżeli Zamawiający nie uwzględnił i nie przyjął do wyceny inwestorskiej wartości pielęgnacji, to Wykonawca wskazuje, że nie objęcie ceną zamówienia prowadzi do darowizny, która jest niedopuszczalna biorąc pod uwagę, że istotą zamówień publicznych jest ich odpłatność. Brak odpłatności za świadczenia Wykonawcy oznaczałby automatycznie, że dane świadczenie nie wchodzi w zakres zamówienia publicznego, a to oznacza, że nie może być częścią umowy zawieranej przez Zamawiającego z Wykonawcą wybranym w trybie ww. ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku podtrzymania powyższych zapisów – dla zapewnienia porównywalności ofert różnych Wykonawców i ich transparentności Zamawiający winien doprecyzować na czym ma polegać pielęgnacja zieleni, jaki jest zakres i przez jaki okres ma być wykonywana.

Odpowiedź

Pielęgnacja trawy do pierwszego koszenia włącznie zgodnie z wytycznymi do KNR 2-21 tablica 0702-01. W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje zapis w SWZ Zadanie 6 , informację dodatkowe pkt. 2 str. 15 w powyżej przedstawiony zapis.



**POLSKI
ŁĄD**



Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych

Pytanie 4.

DOTYCZY części 6 zad. 3 msc. CHMIELNIK

Proszę o podanie koloru nawierzchni poliuretanowej.

Odpowiedź

Kolor nawierzchni do ustalenia na etapie projektowania .

Pytanie 5.

Prosimy o odpowiedź, kto ponosi koszty uzyskania decyzji o pozwolenia na wycinkę oraz, czy wykonanie nasadzeń zastępczych jest po stronie Wykonawcy, czy też Zamawiającego?

Odpowiedź

Koszty wycinki i niezbędnych pozwoleń po stronie Wykonawcy .

Pytanie 6 .

Prosimy o odpowiedź, czy urządzenia siłowni należy montować na wspólnym pylonie, czy na jednym słupie (rurze)?

Odpowiedź

Urządzenia siłowni zewnętrznej należy łączyć do słupa nośnego.

Pytanie 7 .

Prosimy o potwierdzenie, że pod maty przerostowe należy zastosować biowłókninę.

Odpowiedź

Pod maty przerostowe należy zastosować biowłókninę.

Pytanie 8.

Prosimy o sprecyzowanie, czy we wszystkich strefach bezpiecznych urządzeń palcu zabaw, w tym także dla urządzeń o wys. upadku poniżej 1 m należy wykonać nawierzchnię z mat przerostowych?

Odpowiedź

Tak .

Pytanie 9 .


Prosimy o potwierdzenie, że w msc. Celiny w zakres nie wchodzi wykonanie ogrodzenia o wys. 1 m wokół palcu zabaw.

Odpowiedź

Tak, bez wykonania ogrodzenia .

Pytanie 10.

Prosimy o potwierdzenie, że w msc. Kotlice nie należy wyceniać wykonania siłowni zewnętrznej.



**POLSKI
ŁĄD**



Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych

Odpowiedź

Tak , bez wyceny i wykonania siłowni zewnętrznej .

Pytanie 11.

Prosimy o potwierdzenie, że w msc Kotlice należy wycenić kosz jednosłupowy w ilości 1szt.

Odpowiedź

Tak należy wycenić w/w kosz .

Pytanie 12 .

Prosimy o potwierdzenie, że msc. Kotlice nawierzchnię boiska do koszykówki należy wykonać z kostki betonowej bezfazowej oraz prosimy o podanie jej koloru .

Odpowiedź

Boisko należy wykonać z koski bezfazowej, kolor do ustalenia z Zamawiającym na etapie projektowania .

Pytanie 13.

Msc. Kotlice - Prosimy o informację, czy linie na boisku oraz pola należy malować, czy należy wykonać je z kostki w odpowiednim kolorze?

Odpowiedź

Linie na boisku oraz pola należy namalować.

Pytanie 14 .

Msc. Borzykowa – Proszę o informację, czy przy nawierzchni trawiastej zastosować obrzeża, jeżeli tak to jakiego typu i w jakiej ilości .

Odpowiedź

Należy wykonać wyrównanie terenu pod siłownię i zasiać trawnik . Wykonanie trawnika zgodnie z opisem w projekcie technicznym tylko na terenie siłowni zewnętrznej o powierzchni ok 350m².

Pytanie 15 .

Msc. Ługi – Proszę o odpowiedź, czy Zamawiający dopuści wykonanie nawierzchni z płytek jako jedną całość, a nie pod każdym urządzeniem z osobna? Jeżeli nie, prosimy o podanie ile obrzeży należy wycenić.

Odpowiedź

Należy przyjąć ilość wokół stref bezpiecznych i wykonać tylko pod urządzeniami placu zabaw.

Pytanie 16 .

Msc. Suchowola – Proszę o potwierdzenie, że w zakres zamówienia nie wchodzi wykonanie siłowni zewnętrznej.



**POLSKI
ŁĄD**



Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych

Odpowiedź

W zakres zamówienia nie wchodzi wykonanie siłowni zewnętrznej.

Pytanie 17.

Msc. Suchowola – czy demontaż istniejących urządzeń jest po stronie Wykonawcy?

Odpowiedź

Tak.

Pytanie 18.

Msc. Suchowola – Proszę o podanie koloru nawierzchni poliuretanowej.

Odpowiedź

Kolor nawierzchni do uzgodnienia na etapie projektu.

Pytanie 19.

Msc. Celiny Nowe – Czy wykonanie altany oraz utwardzenie terenu wchodzi w zakres zamówienia?

Odpowiedź

Nie .

Pytanie 20.

Msc. Celiny Nowe - Proszę o informację, czy przy nawierzchni trawiastej zastosować obrzeża, jeżeli tak to jakiego typu i w jakiej ilości?

Odpowiedź


Wykonać zgodnie z projektem .

Pytanie 21.

Msc. Celiny Nowe – Proszę o informację, ile ogrodzenia wycenić?
Dokumentacja podaje 38,8 mb, natomiast przedmiar 315mb.

Odpowiedź

Należy przyjąć około 120mb ogrodzenia placu zabaw.



**POLSKI
ŁĄD**



Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych

Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami zostanie udostępniona na stronie prowadzonego postępowania oraz stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Burmistrz /-/Paweł Wójcik

.....
Kierownik Zamawiającego lub osoba
upoważniona do podejmowania czynności
w jego imieniu