



Chmielnik, dnia 19.06.2024r.

Znak: IPS.271.25.2024

### **Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ**

#### **Dotyczy postępowania pn. „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Chmielnik”**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023 poz. 1605 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym na podstawie art. 284 ust. 2 PZP Zamawiający udziela następujących wyjaśnień i jednocześnie na podstawie art. 286 ust.1 PZP modyfikuje SWZ w zakresie udzielonych odpowiedzi:

**Pytanie 1:** *Zamawiający w OPZ (RZDZ IV SWZ) opisał przedmiot zamówienia: „Przedmiotem zamierzenia budowlanego pn. „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Chmielnik” jest wymiana opraw nieenergooszczędnych wraz z oprzyrządowaniem (np. sterowniki) w celu uzyskania redukcji mocy zainstalowanych opraw oświetleniowych wraz z utylizacją zdemontowanych opraw sodowych.”*

*Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje możliwości przyszłego domontowania sterowników, czy może oprawy mają być wyposażone w sterowniki (jeśli tak – prosimy o podanie szczegółów).*

#### **Odpowiedź:**

Na terenie gminy Chmielnik zamontowany jest system redukcji mocy realizowany przez układ zamontowany w punktach zapalnych. Redukcja mocy następuje sygnałem po przewodzie neutralnym. Schemat punktu zapalnego został dołączony do SWZ. Nie dopuszcza się montażu sterowników. Oprawy dostosować do istniejącego systemu.

Treść pytań wraz z wyjaśnieniami zostanie udostępniona na stronie prowadzonego postępowania oraz stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Z up. Burmistrza  
Z-ca Burmistrza  
/-/ Małgorzata Przeździk